



આણંદ નગર પાલિકા, આણંદ.

મહાત્મા ગાંધી માર્ગ, આણંદ-૩૮૮૦૦૧

(જિલ્લો આણંદ.)

ફોન: ૨૪૩૯૪૨/૨૪૩૯૪૩, ફાક્સ: ૨૪૩૧૦૧



જાવક નંબર:- એએમ/ફ/૩

તારીખ:-

૨૨/૧૨/૨૦૨૦

પ્રતિશ્રી,

સહજનંદ ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ,

સોજીત્રા - આણંદ રોડ,

ઈસલાવ. તા - સોજીત્રા જી - આણંદ.

વિષય :- અગ્નિશામક વિભાગની એન.ઓ.સી. આપવા બાબત.

જ્યોતારત સહ ઉપરોક્ત વિષયના અનુસંધાને જણાવવાનું આપશ્રીએ અગ્નિશામક વિભાગની એન.ઓ.સી. લેવા અરજી કરેલ તેના અનુસંધાને સોજીત્રા - આણંદ રોડ, ઈસલાવ. તા- સોજીત્રા, જી- આણંદ. સર્વે નં-૬૫૮ પ્લોટ નં-૬૫૮માં સહજનંદ ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલના બિલ્ડિંગનું બાંધકામ ચો.મી. ૭૮૫૩.૫૦ કરેલ તેનું સ્થળ તપાસ કરતાં નીચે મુજબની શરતોને આધીન અગ્નિશામક વિભાગની એન.ઓ.સી. તા:- ૨૮/૨/૨૦૨૦ સુધી એન.ઓ.સી. આપવામાં આવે.

શરતો:-

૧	વેઈટ રાઈઝર સીસ્ટમ સ્થાપવી
૨	દર વર્ષે એક વખત ઉપરોક્ત સાધનોના ઇન્સ્પેક્શન તથા ટેસ્ટિંગ બાબતે અગ્રે લેખિત પત્ર આપી જાહેર સલામતી માટે ટેસ્ટિંગ કરાવીને કરેલી સુવિધાઓ કાર્યરત રાખવાની રહેશે. અને ટેસ્ટિંગ મુદતમાં નહીં કરવો તો સદર બિલ્ડિંગ ઉપયોગ માટે અનસેફ અને જોખમકારક ગણાશે અને જાહેર સલામતી જોખમમાંથી તેની ગંભીર નોંધ લેવી.
૩	આજ લાગે ત્યારે શું કરવું તેનું આયોજન કરી ફાયર ઓઉટ તૈયાર કરી બોજવટો કરનારને જાણકારી આપવાની રહેશે. જેથી ઇમરજન્સીમાં સત્તરે તથા અસરકારક કામગીરી કરી શકાય.
૪	અંદર જાઉંડ વોટર ટેન્ક હમણા પાણી ભરેલી રાખવી અને આ પાણીની ટેન્કનો ઉપયોગ આજ બુઝાવવા સીવાયના કોઈપણ હેતુ માટે કે વપરાશ માટે કરવો નહીં.
૫	સદર બિલ્ડિંગમાં ભવિષ્યમાં આજ સલામતી અંગેના વધારાના જે કોઈ સુચના જાહેર સલામતી માટે ફાયર સુપ્રિશ્રી તરફથી જાણવામાં આવશે તેનો ચુસ્ત અમલ કરવાનો રહેશે.
૬	ફાયર ફાયટિંગના વાહનો સહેલાઈથી અને સત્તરે ઓપરેટ થઈ શકે તે માટે નકશામાં બતાવ્યા પ્રમાણેના તમામ રસ્તાઓ ખુલ્લા રાખવાના રહેશે અને જો ખુલ્લા રસ્તા બ્લોકેજના કારણે અથવા અડચણના કારણે ફાયર ફાયટિંગના વાહનો આજ અકસ્માત સમયે સમયસર ઓપરેટ થશે નહીં અથવા આજના સ્થળે જઈ શકશે નહીં તો તેની સંપૂર્ણ જવાબદારી બોજવટો કરનારાઓ તથા વ્યવસ્થાપકોની રહેશે.
૭	ફાયર ફાયટિંગના વાહનોને ફાયર ફાયટિંગ તથા બચાવ કામગીરીમાં અડચણવાળા ઝાડ ઈલેક્ટ્રીક વાયરો, ટેલીફોનના વાયરો, જેટ - ગાર્ડન દિવાલ ચોચમેન કેબિન વગેરે હોય તો અડચણ દૂર કરી રસ્તાઓ અવરોધ વિનાના કાયમી ધોરણે ખુલ્લા રાખવાના રહેશે અને આવા રસ્તાઓ ઉપર પાર્કિંગ કરવું નહીં તથા કરવા દેવું નહીં જેથી ફાયરબ્રિગેડ વિભાગના વાહનો સ્થળ પર સહેલાઈથી અને સત્તરે જઈ શકે.
૮	સંભાળ માટે પુરતું આયોજન કરીને સીક્યુરીટીની વ્યવસ્થા યોગ્ય રીતે અને આ સાધનોના મેઈન્ટેનન્સ તથા ટેસ્ટિંગ માટે પણ આયોજન કરવાનું રહેશે.
૯	હાલમાં કરવામાં આવેલ તમામ પ્રકારની ફાયર ફાયટિંગની સુવિધાઓ તથા સિસ્ટમ વર્કિંગ કન્ડીશનમાં સહજનંદ ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ આયોજન ઘણા ત્યારે લેખિત સોપાણી કરીને અગ્રે જાણ કરવાની રહેશે. કારણ કે ત્યારબાદ તેઓની જવાબદારી ગણાશે.
૧૦	આજ અકસ્માત વખતે સદર બિલ્ડિંગની સાધનનોની જાળવણી તથા મેન્ટેનન્સ નહીં હોય અને કરવામાં આવેલ સુવિધાઓ વર્કિંગ કન્ડીશનમાં નહીં હોય અને જો કોઈ અઘટીત બનાવ બનશે તો તેની સંપૂર્ણ જવાબદારી સહજનંદ ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલની રહેશે. જેથી આજ સલામતી માટે કાયમી ધોરણે સદર બિલ્ડિંગમાં એચએએલ કરવામાં આવેલ ફાયર ફાયટિંગની સુવિધાઓ તથા સીસ્ટમ અવારનવાર ટેસ્ટિંગ કરી તે કાર્યરત રાખવાની રહેશે અને ટેસ્ટિંગ દરમ્યાન બોજવટો કરનારાઓ હાજર રાખી જાણકારી આપવાની રહેશે.
૧૧	ફાયરબ્રિગેડ વિભાગ તરફથી ટેસ્ટિંગ કપો બાદ ફાયર ફાયટિંગ ના કોઈપણ સાધનો કાઢવા કે હટાવવા નહીં.
૧૨	ફાયર ફાયટિંગની સુવિધાઓ કાર્યરત નહીં હોય તો જાહેર સલામતી માટે પાણી ડ્રેનેજ વિગેરેના કનેક્શનો કાયવા સુધીની કાષ્ટકારીય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. જેથી દર વર્ષે એકવાર ફાયરબ્રિગેડ વિભાગને લેખિત પત્ર લખી બિલ્ડિંગમાં કરવામાં આવેલી ફાયર ફાયટિંગ સુવિધાઓનું ઇન્સ્પેક્શન તથા ટેસ્ટિંગ રીન્યુઅલ તારીખ ૨૮/૨/૨૦૨૦ સુધીમાં રીન્યુઅલ કરાવી લેવા માટે ખાસ જાણાવવામાં આવે છે.
૧૩	બિલ્ડિંગ સીધી ઉંચા બાજ ઉપર એપ્રુવડનું લાઈટિંગ એરેસ્ટર લગાવવું.
૧૪	જી.ટી.સી. આર-૨૦૦૨ કલમ ૧૩-૦૨ ની પેટા કલમો ૧ થી ૧૧ ચુસ્તપણે પાલન કરવાનું રહેશે.



ફાયર સુપ્રિટેન્ડેન્ટ,

આણંદ નગરપાલિકા, આણંદ.

નકલ રવાના શ્રી રીજીયોનલ ફાયર ઓફિસરશ્રી, વડોદરા.